

Gasbeschaffenheit

Die ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG transportiert in ihrem Verteilnetz ein H-Gas der 2. Gasfamilie mit einem **Referenzbrennwert von 11,6 kWh/m³**.

Dies entspricht den Anforderungen des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblattes G 260.

Da es sich bei dem angegebenen Brennwert um einen Durchschnittswert handelt, ist dieser nicht abrechnungsrelevant.

Infolge von veränderten Transportstrukturen vorgelagerter Netzbetreiber und den damit verbundenen Änderungen der Gasflüsse sowie aufgrund vermehrter Einspeisung bzw. Weiterleitung von Biogas kann es zu kurzzeitigen, ggf. auch dauerhaften, Veränderungen der Gasbeschaffenheit kommen.

Wir weisen darauf hin, dass die Gasbeschaffenheit weiterhin die Vorgaben nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 erfüllt.